



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

935 Colector individual con válvula de interceptación con volantes

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO

Especificaciones técnicas:

Medidas disponibles: 1"

Presión máxima de trabajo con medidor de flujo instalado: 6 bar (Prueba de la instalación: 10 bar)

Presión máxima de trabajo con reductores instalado: 10 bar

Temperatura máxima de trabajo: 70°C (con medidor de flujo), 80°C (con reductores).

Conexiones roscadas 1": ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Derivaciones: de 3 a 13 con unión 3/4" Eurokonus.

Intereje derivaciones: 50 mm.

COLOCACIÓN DEL COLECTOR PREMONTADO DE LATÓN EN LAS CAJAS DE METAL



CODICE / CODE / CODE / CÓDIGO / TEILENUMMER / КОД	498.500.600	498.600.600	498.700.600	498.800.600	498.1000.600
L x H (mm)	500x600	600x600	700x600	800x600	1000x600
N° vie / outlet / voies / vías / Wege / ходов	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12-13
COLLETTORE / MANIFOLD / COLLECTEUR / COLECTOR / VERTEILER / КОЛЛЕКТОР	1"				
L1	353	453	553	653	803

CÓMO REGULAR EL CAUDAL



1. Quitar el capuchón de plástico que se encuentra en el colector de retorno.
2. La tuerca, dotada de pre-regulación, normalmente se entrega en posición de apertura total. Cerrar cada tuerca con una llave de 8 mm, girando el dispositivo en sentido horario.
3. Regular el caudal de cada circuito girando la tuerca en sentido antihorario hasta que leer el caudal deseado en el medidor de flujo del colector de impulsión.
4. El elemento con rosca fina de la tuerca con pre-regulación no debe superar el plano de su alojamiento hexagonal: el elemento está totalmente abierto (paso total) cuando ha sido girado en sentido antihorario aproximadamente 2,5 vueltas desde la posición de cierre total.
5. Una vez regulado el caudal, la tuerca se debe proteger del polvo y la suciedad enroscando nuevamente el capuchón de plástico o instalando un servomotor electrotérmico.

REGULACIÓN DEL MEDIDOR DE FLUJO



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO



- La tuerca con pre-regulación funciona como una válvula de regulación simple (funcionamiento ON-OFF) si se utiliza en la posición de apertura total.

REGULACIÓN DEL REDUCTOR



- Comenzando desde una posición con reductor completamente cerrado, el reductor se abre el número de vueltas indicado en el diagrama adjunto. La regulación debe realizarse utilizando una llave Allen de 6 mm.

DIAGRAMA DE REGULACIÓN Y CAUDAL



REGOLAZIONE (giri) - REGULATION (rpm) - RÉGLAGE (tours) - REGULACIÓN (revoluciones) - EINSTELLUNG (Umdrehungen) - Регулировка (обороты)	0.25	0.5	0.75	1	1.5	2	2.5
Kv	0.22	0.68	0.91	1.05	1.22	1.30	1.35



COLECTORES PREMONTADOS LATÓN NIQUELADO

NOTA TÉCNICA:

En caso de instalación con tuerca dotada de pre-regulación, el medidor de flujo no debe utilizarse como válvula de equilibrio. Sirve simplemente para leer de manera directa y precisa el caudal de cada circuito. En todo caso, si se prefiere seguir equilibrando el caudal de cada circuito por medio del medidor de flujo, es posible seguir haciéndolo con la tuerca dotada de pre-regulación. Como la tuerca siempre está en posición de apertura total, es posible regular el valor del caudal simplemente girando la parte de plástico transparente del medidor de flujo (ver las especificaciones enunciadas a continuación) y dejando la tuerca totalmente abierta.

DIAGRAMAS

- A continuación se indican los diagramas de capacidad /pérdida de cargo, válidos para los colectores pre-montados con las conexiones principales de 1".

Diagrama medidor de flujo todo abierto (colector de impulsión)



$KV = 1,1 \text{ m}^3/\text{h}$

Diagrama del reductor de regulación (colector de impulsión)



Regolazione (giri) Regulation (rpm) Réglage (tours) Regulación (revoluciones) Einstellung (Umdrehungen) Регулировка (обороты)	Kv [m³/h]
0,25	0,09
0,5	0,19
0,75	0,27
1	0,36
1,5	0,60
2	0,83
3	1,45
TA (open - Vollöffnung - открыто)	1,65



La empresa ITAP S.p.A. se reserva el derecho de aportar modificaciones a los productos descritos y a los datos técnicos en cualquier momento y sin previo aviso.

